Ausschreibungstext

3-Kammer-Kleinkläranlage 6.0 m³ mit biologischem Bodenkörperfilterschacht Z 55.4-44 für 4 Einwohnerwerte - System Lauterbach -

LV Pos. Nr.	Einheitspreis: EUR
_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Liefern und Einbauen einer 3-Kammer-Kleinkläranlage nach DIN 4261Teil nachgeschaltetem Bodenkörperfilterschacht (Z-55.4-44) als vollbiologische Reinigungsstufe laut Herstellerzeichnung Nr. 1 und Versetzanleitung für 4 Einwohner und anschließendem Probenahmeschacht.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- komplette Materiallieferung incl. BKF-Bodenstückfüllung und eine Ablaufdrossel DN 100 für die Vorklärung,
- Einbau nach den Richtlinien der Versetzanleitung des Herstellers eventuell Anleitung eines Leitmonteurs des Herstellers, incl. Kran und allen notwendigen Materials,
- belüftete Abdeckungen des Bodenkörperfilterschachtes und des Probenahmeschachtes, letzterer muss mit einer Steighilfe für die Probenahme versehen sein.
- Einbau einer Stahlbetontragschicht unter dem Bodenkörperfilterschacht,
- die Schachtabdeckung auf der Ausfaulgrube muss geruchsdicht ausgebildet sein.
- Herstellen der Wasserdichtigkeit und der Frostsicherheit,
- Dichtheitsprüfung nach DIN 4261/1 der Kleinkläranlage vor dem Verfüllen der Baugrube.

Technische Daten: Kleinkläranlage: Volumen: 6 m³ Durchmesser:

2.00 m Einlauftiefe 1.00 m

Gesamttiefe rechnerisch 3.23 m

schwerstes Einzelteil: ca. 1.5 to Abdeckung: geschlossen

Bodenkörperfilter-Schacht: Durchmesser: 2.00 m

> Gesamthöhe: rechnerisch 2.75 m Bodenkörperfilter 3 Filtertassen, werk-

> > seitig gefüllt

1 Stück Verteilerwippe: Bodenstückfüllung: 1, bauseits schwerstes Einzelteil: ca. 1.5 to

Abdeckung: belüftet, Schmutzfänger

Probenahme-Schacht: Durchmesser: 1.00 m

> Sickerschacht, Ausführung als

> > Durchlaufschacht. oder Pumpschacht

Steighilfe: Steigeisen DIN 1212 E Gesamthöhe: rechnerisch 3.79 m Abdeckung: belüftet, Schmutzfänger

Hersteller-/Liefernachweis: Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG

Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried

Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302