



Eingebauter Filtersack
im Schacht DN 1000

Einbau eines Geotextil-Filtersackes

1. Den Filtersack im Schacht der Länge nach aushängen und am Boden aufsetzen lassen. Der Sack darf nicht durchhängen.
2. Den Filtersack durch einen Spannring aus einem U-Profil an die Schachtwand spannen.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften!

Reinigungsempfehlung eines Geotextil-Filtersackes

Der Filtersack lässt sich auf einfache Weise auswechseln (ca. 0,5 Std., 2 Arbeitskräfte). Er kann aufgrund des robusten Aufbaus gereinigt und mehrmals benutzt werden.

Es empfiehlt sich lt. Hersteller, die Filtersäcke im jährlichen Rhythmus zu überprüfen und ggf. zu reinigen:

1. Die Spannschrauben lösen und den Spannring entfernen.
2. Ein Seil durch die 4 Sackgriffe (zugfest gewebte Schlaufen) fädeln, damit jetzt der verschmutzte Filtersack gut herausgezogen werden kann.
3. Den Filtersack wenden und von der hellen zur dunklen Seite mit einem Dampfstrahl oder Wasserschlauch ausspritzen.
4. Den Filtersack zurückstülpen und wieder einbauen.

Bitte beachten Sie die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften!

Rufen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da.

